

**Spett.le**

**Egr. Soggetti Responsabili**

**Impianti di produzione energia elettrica**

Rivergaro, 12 Marzo 2014

**Oggetto: Adeguamento impianti di produzione energia elettrica  
Deliberazione AEEG 243/2013/R/EEL**

**Gentile Produttore,**

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione **243/2013/R/EEL - " Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL "** che definisce le modalità e le tempistiche per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al "Codice di rete" di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

- potenza complessiva superiore a **6 kW**, connessi alla rete di **Bassa Tensione** ed entrati in esercizio **entro il 31 marzo 2012**;
- potenza complessiva fino a **50 kW**, connessi alla rete di **Media Tensione** ed entrati in esercizio **entro il 31 marzo 2012**.

**Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell'Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie**



di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:

Entro il 30 giugno 2014:

- Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
- Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

- Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:

- non è previsto alcun premio per promuovere l'adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato A70;
- gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell'adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un **responsabile tecnico** di impresa installatrice abilitata o da un **professionista** iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell'Allegato A70.



Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato A70 e comunicano a Terna l'elenco dei singoli impianti adeguati.

**Nei casi in cui gli impianti tenuti all'adeguamento risultino inadempienti, l'impresa distributtrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell'erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonché dell'efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all'avvenuto adeguamento certificato dall'impresa distributtrice.**

Per qualsiasi informazione e/o richiesta di preventivo contattarci ai seguenti numeri o inviare una richiesta a:

[info@progei.eu](mailto:info@progei.eu)

**TEL. 0523 956276**

**FAX**

**0523 951936**

